

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Дагестан в городе Кизилюрте»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29, тел.: +78723433203,

e-mail: fguz-kizilurt@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RU.0001.511159



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - Главный врач

Н.Ю. Гасанова

27.11.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 05-00-21/06293-25 - 05-00-21/06294-25 от 27.11.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛО СОВЕТСКОЕ  
"ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0534021342 ОГРН 1050534001220)

2. Юридический адрес: 368032, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н ХАСАВЮРТОВСКИЙ, С. СОВЕТСКОЕ

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Хасавюртовский, с.п. село Советское

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 05-00-21/06293-25 - вода подземного источника,

Проба № 05-00-21/06294-25 - вода подземного источника

4. Место отбора:

Проба № 05-00-21/06293-25 - водоснабжение села Советское, скважина, №1, Дагестан Респ, м.р-н

Хасавюртовский, с.п. село Советское, с Советское, ул Почтовая,

Проба № 05-00-21/06294-25 - водоснабжение села Советское, артезианская скважина, №2, Дагестан Респ, м.р-н

Хасавюртовский, с.п. село Советское, с Советское, ул. Заречная

5. Условия отбора:

Дата отбора:

Проба № 05-00-21/06293-25 - 18.11.2025 10:40,

Проба № 05-00-21/06294-25 - 18.11.2025 10:55

Ф.И.О., должность: Абдуразаков А. С. глава МО АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
"СЕЛО СОВЕТСКОЕ "ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.11.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 05-00-21/06293-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического  
анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,

Проба № 05-00-21/06294-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического  
анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор

7. Дополнительные сведения:

Протокол испытаний № 05-00-21/06293-25 - 05-00-21/06294-25 от 27.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-21/06293-00.00-25, 05-00-21/06294-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                  | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 53342           |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29<br>Санитарно-гигиеническая лаборатория<br>Регистрационный номер пробы 05-00-21/06293-25<br>Образец поступил 18.11.2025 16:28<br>дата начала испытаний 18.11.2025 16:28, дата окончания испытаний 19.11.2025 15:11 |                                       |                        |                                            |                                      |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Определяемые показатели               | Единицы измерения      | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня          | НД на методы исследований                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Запах                                 | балл                   | 0                                          | Не более 2                           | ГОСТ Р 57164-2016                         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Привкус                               | балл                   | 0                                          | Не более 2                           | ГОСТ Р 57164-2016                         |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Определяемые показатели               | Единицы измерения      | Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95 | Величина допустимого уровня          | НД на методы исследований                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | pH                                    | ед. pH                 | 8,02±0,20                                  | В пределах 6-9                       | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Жесткость общая                       | °Ж                     | 4,00±0,60                                  | Не более 7 (мг-экв/дм <sup>3</sup> ) | ГОСТ 31954-2012                           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Мутность (по формазину)               | ЕМФ                    | Менее 1                                    | Не более 2,6                         | ГОСТ Р 57164-2016                         |
| Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29<br>Бактериологическая лаборатория<br>Регистрационный номер пробы 05-00-21/06293-25<br>Образец поступил 18.11.2025 15:00<br>дата начала испытаний 18.11.2025 15:10, дата окончания испытаний 27.11.2025 11:38      |                                       |                        |                                            |                                      |                                           |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Определяемые показатели               | Единицы измерения      | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня          | НД на методы исследований                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Обобщенные колиформные бактерии       | KOE/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                           | МУК 4.2.3963-23 п.6.3, п 6,7              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C | KOE/см <sup>3</sup>    | 0                                          | Не более 50                          | МУК 4.2.3963-23 п.5.2                     |
| Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29<br>Санитарно-гигиеническая лаборатория<br>Регистрационный номер пробы 05-00-21/06294-25<br>Образец поступил 18.11.2025 16:28<br>дата начала испытаний 18.11.2025 16:30, дата окончания испытаний 19.11.2025 15:13 |                                       |                        |                                            |                                      |                                           |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Определяемые показатели               | Единицы измерения      | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня          | НД на методы исследований                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Запах                                 | балл                   | 0                                          | Не более 2                           | ГОСТ Р 57164-2016                         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Привкус                               | балл                   | 0                                          | Не более 2                           | ГОСТ Р 57164-2016                         |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Определяемые показатели               | Единицы измерения      | Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95 | Величина допустимого уровня          | НД на методы исследований                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | pH                                    | ед. pH                 | 7,78±0,20                                  | В пределах 6-9                       | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Жесткость общая                       | °Ж                     | 13,5±2,0                                   | Не более 7 (мг-экв/дм <sup>3</sup> ) | ГОСТ 31954-2012                           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Мутность (по формазину)               | ЕМФ                    | Менее 1                                    | Не более 2,6                         | ГОСТ Р 57164-2016                         |

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 05-00-21/06293-25 - 05-00-21/06294-25 от 27.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

| Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29<br>Бактериологическая лаборатория<br>Регистрационный номер пробы 05-00-21/06294-25<br>Образец поступил 18.11.2025 15:10<br>дата начала испытаний 18.11.2025 15:20, дата окончания испытаний 27.11.2025 11:34 |                                       |                        |                         |                                |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Определяемые показатели               | Единицы<br>измерения   | Результаты<br>испытаний | Величина допустимого<br>уровня | НД на методы<br>исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Обобщенные колиформные бактерии       | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено           | Отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23 п.6.3, п 6.7 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 0                       | Не более 50                    | МУК 4.2.3963-23 п.5.2        |

Ответственный за оформление протокола:

А.А. Гусейнова, Химик – эксперт медицинской организации отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00-21/06293-25 - 05-00-21/06294-25 от 27.11.2025